



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.00884/20

Серия **RU** № **0253685**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 305004, РОССИЯ, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, Литер В, офис 223. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 302025, Россия, Орловская область, город Орёл, шоссе Московское, дом 137, корпус 1, помещение 44
Основной государственный регистрационный номер 1115753000472.
Телефон: 74862495032 Адрес электронной почты: mg.promel2012@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 302025, Россия, Орловская область, город Орёл, шоссе Московское, дом 137, корпус 1, помещение 44

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой с медными токопроводящими жилами в количестве от 2 до 5 номинальным сечением 1,5-6,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок: NUM-J, NUM-O. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521-008-67122155-2016 «Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 0,66 кВ».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 3748ИЛНВО, 3749ИЛНВО от 10.09.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № ППБ-493/09-2020 от 02.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства от 14.08.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2. Срок службы не менее 30 лет. Срок хранения на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Условия хранения в соответствии с группой ОЖЗ ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.09.2020

ПО 13.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Гребенюк Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мещенко Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)

